



Certyfikat DIN-DVGW

Numer rejestracyjny certyfikatu: **NV-5142BP5597**

1. ZAKRES ZASTOSOWANIA:

Produkty mające zastosowanie w instalacjach dostarczających wodę przeznaczoną do spożycia oraz gazowych.

2. WŁAŚCICIEL CERTYFIKATU:

Henkel Loctite (Ireland)Ltd.; Talaght Busniss Park, White stown, IE-Tallaght Dublin 24

3. DYSTRYBUTOR:

Henkel AG&Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D-40589 Dusseldorf

4. KATEGORIA PRODUKTU:

Smary i materiały uszczelniające: uszczelniacze i wypełniacze do instalacji wodnych i gazowych do metalowych połączeń, nie utwardzanych (5142)

5. OPIS PRODUKTU:

materiał uszczelniający dla rur gwintowanych

6. NAZWA PRODUKTU:

Tangit UNI-LOCK

7. RAPORTY Z BADAN:

testy laboratoryjne: 14/058/5142/01 z dnia 21.03.2014 (EBI)

testy laboratoryjne: z dnia 28.06.2012 (TZW)

testy laboratoryjne: z dnia 25.03.2009 (TZW)

testy KTW: KA 191/10 z dnia 13.10.2010 (TZW)

8. PODSTAWA WYSTAWIENIA CERTYFIKATU:

DIN EN 751-2 (01.08.1997)

DIN 30660 (01.12.1999)

UBA KTW (07.10.2008)

9. DATA WAZNOŚCI: 26.11.2019/ 14-0038-GNV



Certyfikat DIN-DVGW

Numer rejestracyjny certyfikatu: **NV-5142BP5597**

DATA WYDANIA: 09-12-2014

GVDW cert GmbH jest autoryzowana jednostka akredytowana przez DAkkS zgodnie z normą EN 45011:1998 i uprawniona do certyfikowania wyrobów mających zastosowanie w instalacjach gazowych oraz dostarczających wody przeznaczonych do spożycia.

Adres:

DVGW CERT GmbH Zertifizierungstelle; Josef-Wirmer Straße 1-3

D-53123 Bonn Phone: +49 228 91 88-5 Fax: +49 228 91 88-990

E-Mail: [info\(at\)dvqw.de](mailto:info(at)dvqw.de)

Typ	Dane techniczne	Uwagi
Tangit Uni Lock	klasa: Arp	brak

Wskazówki dotyczące utylizacji:/Uwagi:

- Zakres temperatur: -20+70 °C (gaz), poniżej +130°C (gorąca woda) poniżej +85 °C (woda przeznaczona do spożycia)
- Zakres ciśnienia: <= 5bar (gaz), +7 bar (gorąca woda); ,+16 bar (woda przeznaczona do spożycia)