

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
nr 4/duro-system/2019



1. Nazwa i adres producenta:

Producent: ARKA Sp. z o.o. sp.k., ul. Ogrodowa 5, 76-004 Sianów.

2. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

3. Przedmiot deklaracji:

Grupy pompowe Duro-System

Indeksy: D/S-GP-R00... (końcówka indeksu zależna od typu grupy pompowej i zastosowanego wyposażenia)

4. Opisany powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z:

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych: Artykuł. 4, pkt. 3 - projektowane i wytwarzane zgodnie z uznaną praktyką inżynierską.

Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2275)

5. Poszczególne elementy przedmiotu deklaracji są zgodne z:

- Dla zastosowanej pompy obiegowej elektronicznej CIRCULA MERCURIO:

Dyrektywy:

2014/35/UE Dyrektywa niskiego napięcia

2014/30/UE Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

Normy zharmonizowane:

PN-EN 55014-1, PN-EN 55014-2, PN-EN 60335-1, PN-EN 60335-2-41, PN-EN 61000-3-3, PN-EN 61000-4-2,

PN-EN 61000-4-4, PN-EN 61000-4-5, PN-EN 61000-4-6, PN-EN 61000-4-11

- Zawory:

Norma PN-M-75002:2016-10

- Siłownik elektryczny zaworu mieszającego:

Dyrektywy:

2014/35/UE Dyrektywa niskiego napięcia

2014/30/UE Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

Normy zharmonizowane:

EN 60730-1:2011, EN 60730-2-9:2010, EN 60730-2-14:1997,

6. Informacje dodatkowe:

Dopuszczalne parametry pracy:

Medium:

woda i roztwór glikolu (stężenie glikolu do 30%)

Maksymalne ciśnienie robocze:

10 bar

Maksymalna temperatura robocza:

5°C ÷ 95°C

W imieniu producenta podpisat:

Jakub Gronek, współwłaściciel
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Sianów, 23 maja 2019 r.
(miejsce i data wydania)


ARKA Sp. z o.o. sp.k.
(podpis Gronek)