

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI
nr 1/duro-system/2022**



1. Nazwa i adres producenta:

Producent: ARKA Sp. z o.o. sp.k., ul. Ogrodowa 5, 76-004 Sianów.

2. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

3. Przedmiot deklaracji:

Grupy pompowe Duro System
Indeksy: D/S-GPT, D/S-GPRT

4. Opisany powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z:

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych: Artykuł. 4, pkt. 3 - projektowane i wytwarzane zgodnie z uznaną praktyką inżynierską.

5. Poszczególne elementy przedmiotu deklaracji są zgodne z:

- Dla pompy obiegowej elektronicznej CIRCULA:

Dyrektywy:

Dyrektywa 2014/35/UE (LVD)

Dyrektywa 2014/30/UE (EMC)

Dyrektywa 2006/42/WE (MD)

Dyrektywa 2009/125/WE (Ekoprojekt)

- Zawory:

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1313 wydanie 3

Norma PN-M-75002:2016-10

- Słownik elektryczny zaworu mieszającego:

Dyrektywy:

2014/30/EU EMC

2014/35/EU LVD

2011/65/EU RoHS

Normy zharmonizowane:

EN 60730-1:11, EN 60730-2-14:97+A2:08, EN 61000-6-2:05, EN 61000-6-3:07+A1:11

6. Informacje dodatkowe:

Dopuszczalne parametry pracy:

Medium: woda (zgodna z PN-C-04607:1993) oraz roztwór wody z glikolem do 50%

Maksymalne ciśnienie robocze: 6 bar

Maksymalna temperatura robocza: 90°C

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Bamburak, Dyrektor ds. Wdrożeń i Rozwoju
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Sianów, 27 stycznia 2023 r.
(miejsce i data wydania)


Arka Sp. z o.o. Sp. k.
T. Bamburak
Tomasz Bamburak
Dyrektor ds. Wdrożeń i Rozwoju B+R