



## ATEST HIGIENICZNY

**B.BK.60110.1470.2024**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE**

Wyrób / product: **Kształtki miedziane do lutowania marki Calido**

Zawierający / containing: miedź CW024A (CU-DHP)

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i ciepłej wody użytkowej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Rur miedzianych nie należy stosować do przesyłania wód miękkich i korozyjnych.

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przed oddaniem do użytkowania należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu/The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the product

Wytwórca / producer:

ARKA Sp. z o.o.  
76-004 Sianów  
ul. Ogrodowa 5

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

ARKA Sp. z o.o.  
76-004 Sianów  
ul. Ogrodowa 5


Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2028.03.14 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2028.03.14 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 14 marca 2025

The date of issue of the certificate: 14th March 2025

p.o. Kierownika  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

  
dr n. med. Maciej Szczętko